

Report number / Numéro de rapport **77226**

TEST REPORT / RAPPORT D'ESSAIS

Customer / Client **SOFADES à Mérignac**

Works order / Commande client **Mail du 21/11/2018**

Product Size : Grille polypropylène régénérée grise épaisseur 4 cm
/ Dimensions produit

Sample No : PAVEFAST vides pour granit
/ essai n°

Compression test / Essai de compression :



Compression Test at room temperature				
Essai de compression température ambiante				
Requirements Impositions mini maxi Sample	Size Dimensions mm	Section Section m ²	Fm N	Résistance Tonnes au m ²
8299	300 x 300	0,09	88750	99

Sample No : PAVEFAST rempli de granit PAVECARROS épaisseur 2cm
/ essai n°

Compression test / Essai de compression :

Compression Test at room temperature				
Essai de compression température ambiante				
Requirements Impositions mini maxi Sample	Size Dimensions mm	Section Section m ²	Fm N	Résistance Tonnes au m ²
8301	300 x 300	0,09	118950	132

Test machinerie / Machine d'essai : W&B LFM-200kN
Fm : Force maximale

<p>Supervisor / Contrôleur :</p> <p>D. BENAMARA Resp. Qualité</p>  <p>Date : 06/12/2018</p>	<p>Checker / Vérificateur :</p> <p>D. BENAMARA Resp. Qualité</p> 	<p>In presence of / En présence de :</p> <p>Réf document : Doc PV Essais Rév 3 du 19-06-2018</p>
--	---	---

To declare or not the compliance with the specification, it has not been held account of the uncertainty associated with the result.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.
The results are related only to items tested. The reproduction of this test report is only authorized in the integral form.
Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale.